



EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

Wir/We

MOLLET Füllstandtechnik GmbH

Industriepark RIO 103
D-74706 Osterburken
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

declare that the devices:

Induktive Näherungsschalter

Inductive limit switch

Typ KI-XCM-B356-5-.B0, KI-B516-356...-.B0,
KI-B516-B325...-.B0,
KI-XCM-3019-5-.B0, KI-B516-3019...-.B0,
BES 516-...-.B0

Type KI-XCM-B356-5-.B0, KI-B516-356...-.B0,
KI-B516-B325...-.B0,
KI-XCM-3019-5-.B0, KI-B516-3019...-.B0,
BES 516-...-.B0

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen
oder normativen Dokumenten entsprechen:

to which this declaration relates is in accordance with
the following standards or other normative documents:

Richtlinie 94/9/EG (Explosionsschutz-Richtlinie)
Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)

Directive 94/9/EC (Directive ATEX)
Directive 2004/108/EC (Directive EMC)

und

and

EN 60079-0:2009, EN 60079-31:2009
EN 55022, EN 55024

EN 60079-0:2009, EN 60079-31:2009
EN 55022, EN 55024

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien und durch Einhaltung der Normen.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive and observance of the normative documents.

Die Geräte sind mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

The marking of the equipment includes the following:

CE Ex II 3D Ex tc IIIB T 90 °C

$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

Prüfprotokollnummer

ATEX-PP-05-914X

Test report number

Osterburken, den 20.05.2010

Osterburken, May 20th 2010



Wolfgang Hageleit

Diese Erklärung darf nur unverändert
weiterverbreitet werden.

This declaration is only allowed to
hand out in unchanged form.